



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NURODYMAS

2022 m. gegužės 31 d. Nr. SNP-29
Šiauliai

Ventos socialinės globos namų direktorei Gražinai Banienei

Aš, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Techninės priežiūros departamento Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Anglickis, dalyvaujant direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Aleksandriui Staškui, patikrinau Ventos socialinės globos namai, Sodų g. 1, Paeglesių k, Ventos sen., Akmenės r. elektros įrenginių ir instaliacijos patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą.

Leistina naudoti galia 365 kW, sunaudota tūkst. 192000 kWh per metus.

Paskutinio patikrinimo data -.

Patikrinimo metu veikė socialinės globos namų elektros įrenginiai ir instaliacija.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 punktu, nurodau pašalinti šiuos išvardytus pažeidimus nurodytais terminais:

Eil. Nr.	Saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai ir energijos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui bei naftos ir jos produktų) neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sukauptimo, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros faktai	Teisės akto, sutrumpintas pavadinimas*, punktas	Įvykdymo terminas
1	2	3	4
1.	Trūksta dalies spintų schemų.	TET 42.14 p.	2022-07-30
2.	Nerakintos spintos elektros skydinėje.	SEEIT 181p., TET 1060 p.	Nedelsiant
3.	Yra neteisingai parinktų saugiklių elektros skydinės spintose pvz. aliuminį 4 mm ² laidininką su leistina 27 A saugo 100 A saugiklis.	TET 1180 p., EİİBT 1 priedo 7 lentelė.	2022-06-30

* EİİBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

* TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

* SEEIT – Saugos eksploatuojant elektrų įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

Apie nurodyme išvardintų pažeidimų pašalinimą ne vėliau nei kitą darbo dieną po konkretaus pažeidimo pašalinimo pranešti raštu žemiau nurodytu adresu, nepranešus ir (ar) iki nurodyto termino nepašalinus pažeidimo bus taikoma Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 325 straipsnyje numatyta atsakomybė.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas_____
(parašas)_____
(vardas, pavardė)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo buveinė ir kontaktiniai duomenys: Tilžės g. 198, Šiauliai, tel. 8 615 25 561, saulius.anglickis@vert.lt

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės atstovai:_____
(parašas)

Direktorius pavaduotojas
ūkio reikalams
Aleksandras Staškus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Šiaulių teritorinio skyriaus
Vyriausiasis specialistas

(parašas)

Saulius Anglickis
(vardas, pavardė)

Nurodymą gavau:

Ventos socialinės globos namų
direktorė
Grażina Banienė

(įmonės vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)_____
(parašas)_____
(vardas, pavardė, data)